



撤去処分（照明器具・各所）		
外部	ﾌﾞﾗｯｸﾄ ｴｴ20W-1	3台
	ﾌﾞﾗｯｸﾄ ｴｴ30W-1	2台
菊池出張所	ﾌﾞﾗｯｸﾄ ｴｴ60W	1台
	露出形 ｴｴ20W-1（流し元灯）	1台
事務室	LED埋込下面開放形（FL40W-2相当）	2台
	ﾌﾞﾗｯｸﾄ ｴｴ60W	1台
倉庫	ﾌﾞﾗｯｸﾄ ｴｴ60W	1台
	露出形 ｴｴ40W-1（笠無し）	1台
ポーチ	埋込DL 軒先用 150φ	3台
	埋込ｽｸｴｱ 600口（FL20W-4）	2台
玄関	埋込ｽｸｴｱ 600口（FL20W-4）	2台
	誘導灯 露出形 ｴｴ20W-1	1台
ホール	埋込ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	16台
	LED露出型（FL40W-2相当）	3台
	非常灯 埋込形	5台
大集会室	埋込ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	31台
	ｼｬﾝﾃﾞﾘｱ ｴｴ40W-6	6台
	非常灯 埋込形	6台
	誘導灯 露出形 ｴｴ15W-1	1台
物置（東、西）	ﾌﾞﾗｯｸﾄ ｴｴ60W	2台
ステージ	ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ ｴｴ75W	5台
踏込	埋込ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	1台
	ﾌﾞﾗｯｸﾄ ｴｴ60W	1台
廊下	埋込ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	1台
	非常灯 埋込形	3台
娯楽室	誘導灯 露出形 ｴｴ20W-1	1台
	露出形 ｴｴ40W-1（笠無し）	1台
生活改善実習室	露出形 ｴｴ20W-1（流し元灯）	1台
	LED埋込下面開放形（FL40W-2相当）	8台
倉庫（屋外）	吊下げ形 ｴｴ40W-1（笠付き）	1台

撤去再取付（照明器具・各所）		
外部	LED露出型（防犯灯）	2台
	LED露出型（防犯灯ｼｰﾗｰ式）	2台
	LED露出型（ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ100Vﾌﾞﾗｯｸﾄ）	2台
農業経営研修室	LED露出型（FL40W-1相当）	1台
	LED露出型（FL40W-2相当）	2台
ポーチ	埋込LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ（センサー付き）	1台
ホール	LED誘導灯	1台
大集会室	LED露出型（FL40W-2相当）	20台
	LED誘導灯	3台
ステージ	LED露出型（FL40W-2相当）	5台
廊下	LED露出型（FL40W-1相当）	3台
	LED誘導灯	1台

記入なき配線配管は下記に示す		保護管
-----	既設隠ぺい配管・配線（既設流用）	（既設配管）
-----	既設隠ぺい配管・配線（撤去）	（露出部に限る）
-----	IV1.6×2（E19）	（E19）
-----	IV2.0×2（E19）	（E19）
-----	IV1.6×3（E19）	（E19）
-----	IV1.6×4（E25）	（E25）

※施工前に回路調査を行い、既設盤より必要な回路を把握する事