

大刀洗町ふれあいセンター大規模改修工事質疑及び質疑回答書

工事にかかる質疑について、下記のとおり質問いたします。

番号	設計書頁	質問事項	回 答
1	内訳書 (P-10)	外部改修工事の内訳書に石綿含有処理対応施工と明記されてますが、Uカット補修等の工事部分と考えて良いですか。	お見込みのとおりです。
2	内訳書 (P-12)	アスファルト舗装工事の残土処分は場内敷均しとなってますが、場内の場所を御指示下さい。	残土は場外処分としてください
3	A-21	集会室 天井面クリーニングとなつてますが、すす払い程度でよいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	A-26	壁面LGSMスタッド下地となつてますが、内訳書には省スペース乾式パネル工法と明記されて有ります。Mスタッド下地で宜しいですか。	お見込みのとおりです。
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		以下余白	以下余白